



КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2023 г.

№ 884

О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования «Черемушское» Котласского муниципального округа Архангельской области на 2018–2033 годы, утвержденную постановлением администрации МО «Черемушское» № 19 от 24.01.2014

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в схему теплоснабжения муниципального образования «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области на 2018–2033 годы, утвержденную постановлением администрации МО «Черемушское» № 19 от 24.01.2014 (в редакции постановления администрации Котласского муниципального района Архангельской области от 04.10.2021 № 680 «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Черемушское» Котласского района Архангельской области», постановления администрации Котласского муниципального района Архангельской области от 24.02.2022 № 101/1, постановления администрации Котласского муниципального района Архангельской области от 26.04.2023 № 585,) (далее – Схема теплоснабжения) следующие изменения:

1.1. В столбце «мероприятие» строки «Котельная № 1 ул. Песчаная, д. 24 г» таблицы 12 пункта 4.3 главы 4 раздела 1 изложить в следующих редакциях:

- «Реконструкция тепловых сетей от котельной п. Черемушский ул. Песчаная, д.24-г: подземных в бетонных лотках с заменой участков с применением стальных труб в ППУ- изоляции Ду = 57 мм протяженностью

56,12 м и $Dy = 80$ мм протяженностью 6,64 м, $Dy = 100$ мм протяженностью 14,49 м (в двухтрубном исполнении); надземных с заменой участков с применением стальных труб в ППУ-изоляции $Dy = 57$ мм протяженностью 5,1 м и $Dy = 80$ мм протяженностью 3.20 м, $Dy = 100$ мм протяженностью 249,59 м, (в двухтрубном исполнении)»;

1.2. В столбце «Мероприятия» строки «Котельная № 1 ул. Песчаная, д. 24 г» таблицы 17 пункта 7.1 главы 7 раздела 1 изложить в следующей редакции: «Реконструкция тепловых сетей от котельной п. Черемушский ул. Песчаная, д. 24-г: подземных в бетонных лотках с заменой участков с применением стальных труб в ППУ-изоляции $Dy = 57$ мм протяженностью 56,12 м и $Dy = 80$ мм протяженностью 6,64 м, $Dy = 100$ мм протяженностью 14,49 м (в двухтрубном исполнении); надземных с заменой участков с применением стальных труб в ППУ-изоляции $Dy = 57$ мм протяженностью 5,1 м и $Dy = 80$ мм протяженностью 3.20 м, $Dy = 100$ мм протяженностью 249,59 м (в двухтрубном исполнении)»;

1.3. В столбце «Запланированные мероприятия» строки 3 «Котельная №1 ул. Песчаная, д. 24 г» таблицы 18 пункта 7.2 главы 7 раздела 1 изложить в следующей редакции:

- «Реконструкция тепловых сетей от котельной п. Черемушский ул. Песчаная, д. 24-г: подземных в бетонных лотках с заменой участков с применением стальных труб в ППУ - изоляции $Dy = 57$ мм протяженностью 56,12 м и $Dy = 80$ мм протяженностью 6,64 м, $Dy = 100$ мм протяженностью 14,49 м (в двухтрубном исполнении); надземных с заменой участков с применением стальных труб в ППУ-изоляции $Dy = 57$ мм протяженностью 5,1 м и $Dy = 80$ мм протяженностью 3.20 м, $Dy = 100$ мм протяженностью 249,59 м (в двухтрубном исполнении)»;

1.4. В строке «Котельная № 1 ул. Песчаная, д. 24 г» таблицы 28 пункта 1.3.3 части 3 главы 1 раздела 2 цифры «151,98» заменить цифрами «5,10», цифры «183,16» заменить цифрами «186,12», цифры «122,86» заменить цифрами «3,20», цифры «7,14» заменить цифрами «6,64»;

1.5. Добавить строки 7 и 8 «Котельная № 1 ул. Песчаная, д. 24 г» таблицы 28 пункта 1.3.3 части 3 главы 1 раздела следующего содержания:

100	249,59	1989/2012	надземный
100	14,49	1989/2012	подземный

1.6. В столбце «Мероприятия» строки «Котельная № 1 ул. Песчаная, д. 24 г» таблицы 52 пункта 10.1 главы 10 раздела 2 изложить в следующей редакции:

- «Реконструкция тепловых сетей от котельной п. Черемушский ул. Песчаная, д. 24-г: подземных в бетонных лотках с заменой участков с применением стальных труб в ППУ - изоляции $Dy = 57$ мм протяженностью

56,12 м и Ду = 80 мм протяженностью 6,64 м, Ду = 100 мм протяженностью 14,49 м (в двухтрубном исполнении); надземных с заменой участков с применением стальных труб в ППУ-изоляции Ду = 57 мм протяженностью 5,1 м и Ду = 80 мм протяженностью 3.20 м, Ду = 100 мм протяженностью 249,59 м (в двухтрубном исполнении)»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Котласского муниципального округа Архангельской области в информационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Т.В. Сергеева

Безносов С.Е.,
(81837) 9-07-61